

OVERVIEW


نظرة عامة

PARTS & REHABILITATION

قطع الغيار وإعادة تأهيل أبراج التبريد

Condition-led assessment, component replacement and structured rehabilitation planning for existing towers.

تقييم مبني على حالة البرج واستبدال المكونات ووضع خطة منظمة لإعادة تأهيل الأبراج القائمة.



TYPICAL APPLICATIONS

استخدامات نموذجية

● Performance recovery

● Obsolete component replacement

● Reliability improvement

● Planned shutdown maintenance

MAIN COMPONENTS

المكونات الرئيسية

Fill and eliminators

Nozzles and distribution

Fans, shafts and drives

Casing and structure

Basins and connections

Access and safety items

Final configuration and materials are confirmed only after the approved operating duty, site conditions and water information are reviewed.

يتم تثبيت التكوين والمواد النهائية فقط بعد مراجعة نقطة التشغيل وظروف الموقع ومعلومات المياه المعتمدة.

REQUIRED PROJECT INPUTS

بيانات المشروع المطلوبة

INPUT	البيان
Water or fluid flow	معدل تدفق المياه أو السائل
Entering temperature	درجة حرارة الدخول
Leaving temperature	درجة حرارة الخروج
Design wet-bulb	الحرارة الرطبة التصميمية
Site location / elevation	الموقع والارتفاع
Water or fluid analysis	تحليل المياه أو السائل
Power / noise limits	حدود الطاقة والضوضاء
Space / access constraints	قيود المساحة والوصول

CONFIGURATION OPTIONS

خيارات التكوين

Site condition survey	Prioritised repair scope
Shutdown execution planning	Post-work inspection and guidance

TECHNICAL NOTE

This datasheet is preliminary. Capacity, dimensions, motor power, materials and guarantees are stated only in an approved project-specific proposal.

هذه البيانات تمهيدية. تثبت السعة والأبعاد وقدرة المحرك والمواد والضمانات فقط في عرض معتمد خاص بالمشروع.